

SPESIFIKASI

PERAWATAN UPS DATACENTER

Merk	Eaton 93PR – 75KW
Type	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenance 1 Unit UPS Eaton 93PR • Cleaning (Pembersihan) meliputi: Fan, Heatsink, Electronic Components, Battery, Transformer (option), Cabinet. • Calibration (Kalibrasi) – Jika diperlukan kalibrasi meliputi: Voltage, etc (bila diperlukan kalibrasi) • Overall Checking (Pemeriksaan Keseluruhan) meliputi: UPS check, Battery check (UPS dalam kondisi shutdown, dengan seijin customer). • Testing meliputi: UPS Test, Battery load test meliputi: UPS Test, Battery load test (dengan seijin customer). • Sudah termasuk pergantian spare part seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Inverter - Logic board / display board - Rectifier - Fan - Fuses • Sudah termasuk emergency Backup Unit UPS • Sudah termasuk emergency Backup Unit Batterai

	<ul style="list-style-type: none"> • On Call Service 7x24 jam • 1 Tahun 4x Kunjungan Preventive Maintenance • Termin pembayaran April , Juli, Oktober, Januari 2025 • Teknisi di lapangan memiliki keahlian dan pengalaman melakukan maintenance UPS jenis Eaton 93PR <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuktikan dengan customer checklist dan pengalaman maintenance di customer yang menggunakan UPS Eaton dengan tipe yang sama) 2. Sertifikat dedicated engginer di bidang UPS Eaton
Jumlah	1 Paket